

Số 1157/KD-PCCC

**GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Nguyễn Đức Cường
về việc kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện tại văn bản số ngày 24 tháng 9 năm 2020

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 21 tháng 10 năm 2020, của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an Thành phố Hồ Chí Minh.....

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện..... Phòng cháy và chữa cháy..... ghi tại trang...02...
của Công ty TNHH Nguyễn Đức Cường, địa chỉ: 139 Tân Sơn, Phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.....

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy)

Thành phố Hồ Chí Minh..., ngày 26 tháng 10 năm 2020 *hiệu*

TRƯỞNG PHÒNG..



Đại tá Huỳnh Quang Tâm

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐÃ KIỂM ĐỊNH
 (Kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC số/KĐ-PCCC ngày
/...../2020 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

STT	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
01	Máy bơm chữa cháy động cơ diesel Phần động cơ: Loratech P = 50 kW Số sêri: D1219165; D1219170	HT500	Máy	02	Loratech / Trung Quốc	2020	Cấp 02 tem A số D1217892 đến D1217893
	Phần bơm: Loratech Q = 56-150 m ³ /h H = 95-55 m.c.n Số sêri: A0104820; A0104920	LRA65- 250B			Loratech / Việt Nam		

- Theo đơn đề nghị của Công ty TNHH Nguyễn Đức Cường, địa chỉ: 139 Tân Sơn, Phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, lắp đặt cho công trình Trường mầm non Đội 1, địa chỉ: xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu có liên quan có trách nhiệm thi công, lắp đặt, giám sát, nghiệm thu các phương tiện PCCC nêu trên trước khi đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật;

- Các phương tiện PCCC nêu trên sau khi đưa vào sử dụng phải được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên theo quy định.